



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

شرط ضمن عقد قرارداد همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

با مجریان لوله کشی گاز خانگی و تجاری

ردیف	شرح	توضیحات
۱	الف - عدم استفاده از مصالح استاندارد مورد تایید ناظر ب - استفاده از مصالح مصرف شده در سیستم بدون اخذ تاییدیه ناظر	اخطار کتبی با درج در پرونده در صورت تکرار یک ماه محرومیت
۲	مغایرت نقشه با آدرس ، کروکی محل ، پلان و مترائزها و مشخصات جداول	اخطار کتبی با درج در پرونده برای بار اول و دوم در صورت تکرار یک ماه محرومیت
۳	الف) عدم اجرای سیستم لوله کشی طبق دستور کار ناظر بر روی پیش نقشه ب) عدم رفع نواقص ذکر شده پس از اعلام نظر ناظر	بازدید مجدد به انضمام اخطار کتبی با درج در پرونده در صورت تکرار یک ماه محرومیت
۴	الف - سیستم فاقد مانومتر یا عدم تست فشار مطابق مبحث ۱۷ استفاده از لوازم اندازه گیری معیوب و خارج از دامنه کاربرد تست	بازدید مجدد به انضمام اخطار کتبی با درج در پرونده
۵	اعلام درخواست مجری جهت تایید نهایی و وجود اشکالات زیر الف) لوله کشی تکمیل نشده است (ب) باز نبودن دودکش ج) عملیات ساختمانی آن تمام نشده باشد (د) نداشتن کلاهک ذ) عدم اجرای دریچه تامین هوای تازه (ر) نداشتن علمک	مرحله اول یک تا سه ماه محرومیت طبق نظر کمیته اجرایی داوری در صورت تکرار مجدد گذراندن مبحث هفدهم
۶	احراز مهر فروشی مجری	در مرحله اول سه ماه محرومیت در صورت تکرار شش ماه محرومیت
۷	اجرای لوله کشی قبل از تشکیل پرونده	اخطار کتبی با درج در پرونده در صورت تکرار یک تا سه ماه محرومیت
۸	رفتارهای غیر اخلاقی و غیر حرفه ای (فحاشی، تهمت، توهین و تهدید و..)	در مرحله اول سه ماه محرومیت در صورت تکرار شش ماه محرومیت
۹	تخلفات مربوط به نرم افزار (ثبت غیرقانونی پرونده و ..)	اخطار کتبی با درج در پرونده در صورت تکرار یک ماه محرومیت

- سه بار اخطار کتبی در پرونده های مختلف معادل یک ماه محرومیت اعمال می گردد.

- هزینه بازدید مجدد مربوط به ردیف ۳ و ۴ بعهده مجری می باشد.

- تشخیص همه موارد تخلف بعهده کمیته اجرایی و داوری خواهد بود.