

تاریخ

مدیریت محترم دفتر کنترل و نظارت گاز

باسلام

احتراماً، باستحضار می رساند اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان آقای/ خانم طبق دستورالعملهای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به صورت به اتمام رسیده است و شبکه لوله کشی از ساعت مورخ تحت فشار ۳۰ psi قرار گرفته و آماده بازرسی نهایی می باشد.

اینجانب کلیه موارد زیر را با دقت کنترل نموده و صحت آنرا تایید می نمایم.

- ۱- زمان تست لوله کشی به مدت ۴۸ ساعت رعایت شده است و شبکه فاقد نشتی می باشد.
- ۲- گیج فشار از نوع ۶۰ psi ، سالم بوده و فاقد دستکاری می باشد.
- ۳- اطلاعات نقشه شامل نام متقاضی ، آدرس متقاضی ، مساحت زیربنا و طولانی ترین مسیر و همچنین پلان، عنوان طبقات ، نام فضاها ، مترآژ لوله کشی ، موقعیت دودکش و اطلاعات مورد نیاز از هر نظر با کار اجرا شده مطابقت داشته و ذکر شده است.
- ۴- موارد ایمنی دودکشها از هر نظر کنترل شد ، انسداد و گرفتگی ندارد و تماماً دارای کلاhek و بست مناسب می باشند و نیز در ملک مجاور همسایه قرار نگرفته است.
- ۵- لوله های مورد استفاده استاندارد و از نوع و شیرهای گازی استاندارد و از نوع می باشد.
- ۶- درپوش تمام شیرها نصب و محکم می باشد.
- ۷- لوله رابط تا بالای سر علمک اجرا شده است.
- ۸- غلافها مناسب و نواریچی لازم شده است.
- ۹- کیفیت جوش ها مناسب و بر اساس بند ۱۷-۵-۶ مبحث هفدهم اجرا گردیده است.
- ۱۰- رنگ آمیزی کامل است.
- ۱۱- کلیه نکات و مسائل ایمنی مصرف کننده های گاز طبیعی (پیوست راهنمای ایمنی مبحث هفدهم) به صورت مکتوب تحویل مالک گردید.

نام و امضاء مالک :

نام و امضاء مجری :

تعهدنامه مالک : اینجانب مالک ملک به شماره پرونده متعهد میشوم با توجه به آگاهی از موارد مندرج در نقشه تایید شده توسط مهندس ناظر گاز ضمن نگهداری از سیستم لوله کشی گاز اجرا شده از محل نصب رگلاتور ، دستگاههای گازسوز استاندارد استفاده نموده و از نصابان ذی صلاح جهت نصب دستگاههای گاز سوز استفاده نمایم و به هیچ وجه توسعه غیرمجاز در سیستم نداده و لوله کشی را بدون هماهنگی و بازرسی لازم تغییر ندهم و تا زمانی که از باز بودن مسیر دودکش ها مطمئن نشوم از تجهیزات گاز سوز بهره برداری ننموده و بدیهی است در صورت بروز اتفاق ناگوار مسئول خواهم بود. ضمناً آگاهی دارم که طبق بند ۲۲-۸-۴ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان دوره تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گاز برای ساختمان دو سال خواهد بود و پس از تاریخ انقضا دوره تناوب می بایست بازرسی گردد، در غیر اینصورت عواقب احتمالی به عهده ناظر و مجری نخواهد بود.

نام و امضاء مالک :