

شماره: ۲۳۲۵۴/۹۹
 تاریخ: ۲۰ ۱۲ ۹۹
 پیوست:

بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان یزد

شماره جلسه: ۳۲	تاریخ تشکیل: ۹۹/۱۲/۵	صورتجلسه: کمیسیون تخصصی عمران
ساعت خاتمه: ۱۹:۴۵	ساعت شروع: ۱۷	محل برگزاری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

«پیشنهادات مصوب شده جلسه»

(پس از تصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

موضوعات مطرح شده:

۱- جلسه مشترک با نمایندگان کمیسیون خدمات مهندسی و کنترل کیفی جهت همفکری و اعلام نظر در باره مفاد صورتجلسه ۹۹/۱۱/۱۱ کمیسیون خدمات مهندسی

پیشنهاد های مصوب شده کمیسیون:	بخش مرتبط	اولویت	دستور ریاست سازمان
۱- بر لزوم انجام آزمایشات ژئوتکنیکی برای ساختمانهایی که مطابق با میحث هفتم مقررات ملی شامل مطالعات ژئوتکنیک می شوند، تاکید گردید. ارائه مطالعات ژئوتکنیک در مرحله اول می تواند برای ساختمانهای گروه ج و د و کلیه ساختمانهایی که گروه خاک بالاتر از نوع ۳ در نظر گرفته شده است، الزامی شود. پیشنهاد گردید این موضوع در چک لیست مدارک دریافتی جهت تشکیل پرونده لحاظ شود.	خدمات مهندسی	۱	سازمان مهندسان لطفاً به اطلاع نمایندگان کمیسیون خدمات مهندسی در جلسه ۲۰ ۱۲ ۹۹ در خصوص این موضوع اطلاع دهید.
۲- پیشنهاد گردید لیست آزمایشگاه های پیشنهادی جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی توسط نظام تهیه و در اختیار مهندسان قرار گیرد و انتخاب آزمایشگاه حسب مورد با تایید طراح یا ناظر مربوطه باشد. ضمناً نظام مهندسی بر اساس دستورالعملی که تهیه می شود (با مشارکت کمیسیونهای کنترل کیفی، خدمات مهندسی و عمران)، بر ارائه مناسب خدمات آزمایشگاهی نظارت داشته باشد.	خدمات مهندسی	۱	آقای مهندس نژاد این پیشنهاد را به اطلاع نمایندگان کمیسیون خدمات مهندسی در جلسه ۲۰ ۱۲ ۹۹ در خصوص این موضوع اطلاع دهید.
۳- پیشنهاد شد در مرحله اول، کنترل بر انجام دقیق آزمایشات کنترل کیفی برای ساختمانهای دارای مجری ذیصلاح و با اخذ تعهد از مجری صورت گیرد.	خدمات مهندسی	۱	آقای مهندس نژاد این پیشنهاد را به اطلاع نمایندگان کمیسیون خدمات مهندسی در جلسه ۲۰ ۱۲ ۹۹ در خصوص این موضوع اطلاع دهید.

«حاضرین»

۱. آقای دکتر مرشد	۷. آقای مهندس نبوی یزدی
۲. آقای دکتر فروغی	۸. آقای مهندس شرافت
۳. آقای مهندس جلالیان	۹. آقای مهندس فلاح نژاد
۴. آقای مهندس غضنفری	۱۰. خانم مهندس حق شناس
۵. خانم مهندس نواب زاده	۱۱. مهندسین حاضرین
۶. آقای مهندس حامی نیا	۱۲. مهندسین حاضرین

۱۴۰۰/۱۲/۲۰